



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Благовещенск ул. Пионерская, 47 т. 8(4162) 44-23-88, fire1110@amur.ru
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ГОРОДУ ШИМАНОВСКУ И ШИМАНОВСКОМУ РАЙОНУ
г. Шимановск, микрорайон 1 дом 43, тел. 8 (41651) 2-03-40, ogpnshim@mail.ru

Предписание № 44/1/1

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский
сад № 6 города Шимановска»; Заведующему - Похломковой Светлане Владимировне.**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

**во исполнение распоряжения № 44 от «17» июля 2018 г. государственного инспектора по
пожарному надзору г. Шимановска и Шимановского района Гоманюк А.В.**

(Наименование органа ГПН)

Руководствуясь ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»: «23» июля 2018 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин., «03» августа 2018 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., «07» августа 2018 г. с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. проведена плановая/выездная проверка объекта защиты, расположенного по адресу: Амурская область, г. Шимановск, микрорайон 1, государственным инспектором г. Шимановска и Шимановского района по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Гоманюк Алексеем Владимировичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

**совместно с заведующим МАДОУ «Детский сад № 6 города Шимановска» Похломковой
Светланой Владимировной, и.о. заведующего Антоновой Еленой Юрьевной.**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п.п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Здание детского сада (г. Шимановск, микрорайон 1):				
1	Для эвакуации со второго этажа здания установлена лестница 3-го типа, ведущая из группового помещения 2-я младшая «А», которая не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, в части несоблюдения высоты ограждений используемых детьми (менее 1,2 м.)	п. 6.30* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.4.2, 5.2.15, 5.2.16 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.6 ГОСТ Р 53254-2009	01.08.2019	

2	Групповые помещения («2-я младшая «В», 1-я подготовительная) на 1 этаже здания, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек, не обеспечены вторым эвакуационным выходом	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; п. 6.12* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.5.2.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.08.2019	
3	Кабельные линии систем противопожарной защиты (системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) выполнены кабельными изделиями, не обеспечивающими работоспособность систем в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону (фактическое исполнение кабель ТРП, КСПВ; требуемое исполнение для детских дошкольных образовательных учреждений - нг-LSLTx, нг-HFLTx)	ч. 2 ст. 82 ФЗ № 123 от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г.), п. 3.4 СП 3.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; табл. 2 ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»	01.08.2019	
4	Электропроводка систем противопожарной защиты в здании детского сада не выполнена огнестойким кабелем с медными токопроводящими жилами, не распространяющим горение по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с пониженным дымо- и газовыделением (нг-FRLS) или не выделяющим коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении (нг-FRHF). Фактически прокладка цепей питания электроприемников систем противопожарной защиты выполнено проводом с горючей изоляцией	ч. 8, ст. 82 ФЗ № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 3.4 СП 3.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; табл. 2 ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; ст. 54 ч.1. ч. 2 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.7, 4.9 СП 6.13130.2009)	01.08.2019	

5	Подсобное помещение, расположенное в медицинском блоке, предназначенное для хранения дезинфицирующих средств, не оборудовано пожарными извещателями, автоматической пожарной сигнализации	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г.); ст. 83 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 38 таблицы АЗ СП 5.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»	01.08.2019		
6	Не обеспечено проведение повторной огнезащитной обработки (пропитки) несущих деревянных конструкций кровли, с составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки)	п. 21 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г.)	01.08.2019		
7	Двери, отделяющие лестничные клетки от поэтажных коридоров, не имеют приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, тем самым не препятствуют распространению дыма, как опасного фактора пожара	п. 62 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г.); п. 6.18* СНиП 21-01-97*	01.08.2019		
8	В помещении пищеблока для питания холодильника применен электропровод с видимыми нарушениями изоляции	п. 42 «а» Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г.)	01.08.2019		

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля. Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться

или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Шимановска
и Шимановского района по пожарному надзору



А.В. Гоманюк
(Ф.И.О.)

« 07 » августа 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

И.о. заведующего МАДОУ «Д/с № 6 г. Шимановска»

Е.Ю. Антонова
(подпись)

Е.Ю. Антонова
(Ф.И.О.)

« 07 » августа 2018 г.