



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Благовещенск ул. Пионерская, 47 т. 8(4162) 44-23-88, fire1110@amur.ru
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ГОРОДУ ШИМАНОВСКУ И ШИМАНОВСКОМУ РАЙОНУ
г. Шимановск, микрорайон 1 дом 43, тел. 8 (41651) 2-03-40, ogpnshim@mail.ru

Предписание № 48/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 16 города Шимановска»; заведующему МАДОУ № 6 г. Шимановска Похломковой Светлане Владимировне.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения № 48 от «07» августа 2019 г. главного государственного инспектора по пожарному надзору г. Шимановск и Шимановского района Дудник К.В.

(Наименование органа ГПН)

Руководствуясь ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; "08" августа 2019 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. "20" августа 2019 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. проведена внеплановая/выездная проверка объекта защиты, расположенного по адресу: Амурская область, г. Шимановск, микрорайон 1, главным государственным инспектором г. Шимановска и Шимановского района по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Дудник Кириллом Викторовичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим МАДОУ № 6 г. Шимановска Похломковой Светланой Владимировной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п.п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Кабельные линии систем противопожарной защиты (системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) выполнены кабельными изделиями, не обеспечивающими работоспособность систем в условиях пожара в течении времени, необходимого для выполнения их функций и	ч. 2 ст. 82 ФЗ № 123 от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г.), п. 3.4 СП 3.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования	01.08.2020	

	эвакуации людей в безопасную зону (фактическое исполнение кабель ТРП, КСПВ; требуемое исполнение для детских дошкольных образовательных учреждений - нг-LSLTx, нг-HFLTx)	пожарной безопасности»; табл. 2 ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»	*	
2.	Электропроводка систем противопожарной защиты в здании детского сада не выполнена огнестойким кабелем с медными токопроводящими жилами, не распространяющим горение по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с пониженным дымо- и газовыделением (нг-FRLS) или не выделяющим коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении (нг-FRHF). Фактически прокладка цепей питания электроприемников систем противопожарной защиты выполнено проводом с горючей изоляцией	ч. 8, ст. 82 ФЗ № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 3.4 СП 3.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; табл. 2 ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», ст. 54 ч.1. ч. 2 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.7, 4.9 СП 6.13130.2009)	01.08.2020	
3.	Двери, отделяющие лестничные клетки от поэтажных коридоров, не имеют приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, тем самым не препятствуют распространению дыма, как опасного фактора пожара	п. 62 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г.); п. 6.18* СНиП 21-01-97*	01.08.2020	*

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие органы государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля. Указанные документы могут быть направлены в форме электронны

документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; – руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор г. Шимановска
и Шимановского района по пожарному надзору

« 20 » августа 2019 г.

Предписание для исполнения получил:
Заведующий МАДОУ № 6 г. Шимановска

« 20 » августа 2019 г.



К.В. Дудник
(Ф.И.О.)

С.В. Похломкова
(подпись)

С.В. Похломкова
(Ф.И.О.)